



Бр. 348/1-3/2019-4в
15.05.2019. год.

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
у отвореном поступку јавне набавке број 348/1-3/2019-2

Предмет: Одговор 3, Комисије за јавну набавку у поступку број 348/1-3/2019-2 (Образована Решењем број 348/1-3/2019-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде, од 13.05.2019. године.

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 348/1-3/2019-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) објављујемо одговор.

Питање 1:

Поштовани, молимо вас да нам разјасните следеће позиције за јн.бр.348/1-3/2019-2 адаптација просторија:

У следећим позицијама је дат тип и врста кабла тако да је немогуће формирати цену-поз.06-03 стр.19; поз.07-01 стр.26; поз.04-03 стр.33; поз.03-09 стр.47, друго у позицијама 06-02;07-08 и 03-10 у истом опису радова се појављује разводни орман а у даљем тексту табла што је различито по величини,цени и раду па вас молимо да нам разјасните ставке које смо вам навели.

Одговор/Појашњење 1:

За све позиције радова на електроинсталацијама и уградњи електроразвода предвиђени су стандардни каблови ПП-У-3х2.5мм. За позиције 06-02; 07-08 и 03-10, у просторијама се уграђује разводна табла, као што је дато детаљније у опису позиције.



Комисија за јавну набавку

Објавити:

- Портал јавних набавки - <http://portal.ujn.gov.rs/> и Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs